

九江市柴桑区发展和改革委员会文件

柴发改设审字〔2022〕4 号

关于九江市柴桑区农村供水保障工程（新洲垦殖场片工程）初步设计的批复

九江市柴桑区新洲垦殖场：

报来的《关于申请九江市柴桑区农村供水保障工程（新洲垦殖场片工程）初步设计审查的报告》及初步设计文本（江西赣禹工程建设有限公司编制）收悉。我委于 2022 年 3 月 15 日委托专家对该项目进行了审查。经研究，基本同意修改后的初步设计内容，现简要批复如下：

一、工程名称：九江市柴桑区农村供水保障工程（新洲垦殖场片工程）。

二、建设地点：九江市柴桑区新洲垦殖场。

三、建设内容：水厂建设规模为 950m³/d, 建设内容包含：取水工程改造、净水厂工程、输配水管网工程等。

四、总图及工程设计:

1、补充水厂原设计供水人口、现状供水人口和管网延伸人口分布情况;复核用水量计算和工程设计供水规模,

2、补充水源水质及出厂水质检测报告,复核水源保证率;

3、补充取水设备改造相关图纸,复核各建筑物、管线间的间距是否满足规范要求;

4、补充管网平面布置图,根据用户标高、水厂清水池出口高程、送水泵扬程、管网接入点情况,完善管网水力分析;

5、补充施工组织设计章节;

6、补充水厂的尾水排放设计;

7、复核管材选择,完善 PE 管选型及壁厚、压力等级;

8、完善管网降漏措施、水源保护相关内容;

9、完善自动化设计,完善运营管理和水质检测人员及设备配置和保证措施;

10、完善工程概算编制原则、依据,复核取费标准。

五、原则同意水土保持、节能等设计,请按有关规定报审相关手续。

六、工程总概算:

经核定,本工程初步设计投资概算为 1109.72 万元,其中工程费用 932.73 万元,其他费用 125.3 万元,工程预备

费 51.69 万元。

特此批复

附件：九江市柴桑区农村供水保障工程（新洲垦殖场片工程）概算核定表。

九江市柴桑区发展和改革委员会

2022年4月13日

